

Предписание **об устранении выявленных нарушений**

№ 1879/ПВ «05» ноября 2025г.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области 10 лет Октября, ул., д. 98, г. Омск, 644001
(место выдачи предписания)

Шестаковой Татьяной Александровной – главным специалистом-экспертом отдела по надзору
за условиями воспитания, обучения и питанием населения

фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении обязательного профилактического визита в отношении: Бюджетного
дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 336», ОГРН:
1025500519659, ИНН: 5502037067, по адресу: 644050, город Омск, проспект Мира, дом 44 Б.
указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения:

*СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28:*

п. 1.4. - учреждение не имеет положительное образовательное учреждение города Омска «Детский
сад № 336» (имеется положительное санитарно-эпидемиологическое заключение от
09.11.2011г. на Муниципальное образовательное учреждение дошкольного образования
«Детский сад № 336»).

п. 2.7.4 – не проводится обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия,
очистка и контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки
воздуха;

п. 3.1.2. – на территории игровых площадок групп №№ 1, 3, 4, 5, 6 не установлены теневые
навесы;

п. 2.5.3. – в прачечной побелка на потолке отслаивается, трескается и осыпается, что не
позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и
дезинфицирующих средств;

п. 2.11.7., п. 2.11.2. - в игровой (2 окна) группы № 6; туалетной группы № 5; игровой (3 окна),
спальне (6 окон) и буфетной группы № 3; приемной, игровой (1 окно), спальне (2 окна) и
буфетной группы № 4; в приемной, буфетной, спальне (1 окно) группы № 1, приемной, игровой
(1 окно) группы № 2; в прачечной (3 окна) – оконные блоки и подоконники имеют дефекты
поверхности в виде трещин, дефекты покраски, что не позволяет проводить влажную
ежедневную и генеральную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

*СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел V п. 144 табл. 5.54, п.
2.8.1. СП 2.4.3648-20;*

– уровни искусственной освещенности при общем освещении в игровых комнатах групп № 4
(средняя) Т1 -Т5, № 3 (подготовительная) Т1 -Т5, № 5 (младшая) Т1 -Т5, № 6 (старшая) Т1 -Т5,
№ 2 (ясельная) Т1 -Т5, № 1 (ясельная) Т1 -Т5 составили менее установленных гигиенических

нормативов, с учетом расширенной неопределенности, что подтверждается протоколом испытаний № 2394/ФФ от 16.10.2025 и экспертным заключением № 7788 ГД/Л от 21.10.2025г. (указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь ч. 13 ст. 52.1, ч. 1-3 ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно - правовой акт	Срок исполнения
1	Получить положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на действующее наименование учреждения (Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 336») – п. 1.4. СП. 2.4.3648-20. Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: переоформить санитарно-эпидемиологическое заключение на действующее наименование.	04.12.2026г.
2	Провести обследование технического состояния системы вентиляции – п. 2.7.4. СП. 2.4.3648-20. Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: провести обследование - ревизию, очистку, а так же контроль эффективности системы вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха. Обследование проводить не реже 1 раза в 10 лет.	04.12.2026г.
3	На территории игровых площадок групп №№ 1, 3, 4, 5, 6 установить тентовые навесы - п. 3.1.2. СП. 2.4.3648-20. Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: на территории групповых площадок установить тентовые навесы площадью не менее 1 м2 на одного ребенка, но не менее 20 м2, а так же оборудовать полами из дерева или иных строительных материалов в соответствии с областью применения.	04.12.2026г.
4	Выполнить отделку без дефектов: в прачечной на потолке – п. 2.5.3. СП. 2.4.3648-20. Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: обеспечить ровную гладкую без дефектов отделку стен, потолка, заменить плитку, провести ремонтные работы по устранению дефектов, покраски, устранить причину и следы протекания, выполнить отделку материалами, допускающими проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.	04.12.2026г.
5	Обеспечить нормативные уровни искусственной освещенности в игровых группах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 - согласно требованиям - п. 144, таблица 5.54. СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20. Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: довести уровни	04.12.2026г.

	искусственной освещенности в группах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 до нормируемых показателей, путем замены и /или увеличения количества источников искусственного освещения.	
6	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов покрытие оконных блоков и подоконников в игровой (2 окна) группы № 6; туалетной группы № 5; игровой (3 окна), спальне (6 окон) и буфетной группы № 3; приемной, игровой (1 окно), спальне (2 окна) и буфетной группы № 4; в приемной, буфетной, спальне (1 окно) группы № 1, приемной, игровой (1 окно) группы № 2; в прачечной (3 окна) – п. 2.11.2., п. 2.11.7. СП. 2.4.3648-20. Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: провести замену оконных блоков и подоконников, выполнить отделку материалами, допускающими проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. <i>(указать требования, подлежащие исполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)</i>	04.12.2026г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 336», 644050, город Омск, проспект Мира, дом 44 Б.

Контролируемое лицо вправе предоставить сведения, позволяющие визуально оценить устранение нарушений обязательных требований санитарного законодательства в предписании: акты выполненных работ, фото-видео материалы, подтверждающие проведение работ по устранению дефектов потолка в прачечной, установке теневых навесов, замене оконных блоков и подоконников; сведения (документы, акты) подтверждающие обследование вентиляции, документ – положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на действующее наименование и др.

перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены, в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований

Сведения о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области на электронный адрес: grn@55.gosпотреbnadzor.ru, с досылком на бумажном носителе по адресу ул. 10 Лет Октября, д.98, г. Омск, 644001 в срок в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг (ГИС ТОР КНД: <https://knd.gosuslugi.ru>).

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в досудебном порядке, предусмотренном Главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в судебном порядке – в соответствии с Главой 24 АПК РФ и Главой 22 Кодекса административного судопроизводства РФ.


Обжалование предписания не приостанавливает его действие, за исключением оснований, установленных в ч.9 ст.40, ч.7 ст. 96.2 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Главный специалист-эксперт отдела по
надзору за условиями воспитания и обучения
и питанием населения Шестакова Т. А.
(должность, фамилия, составившего предписание)


(подпись)

С предписанием ознакомлен(а) «05» ноября 2025 г.


(подпись)


(инициалы и фамилия)

Копия предписания об устранении выявленных нарушений направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Департамент образования Администрации г. Омска (ул. Карла Либкнехта, д. 33, г. Омск, 644099).